

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 27/_____

Берсуатский с.о.
Место составления

18.03.2022 г.
Время 12:0

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 27 от 04.03.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку САДВОКАСОВ ОЛЖАС ТОКТАРОВИЧ - Старший инженер ОЧС Аршалынского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Бяля Тналина села Берсуат отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:

КГУ "Общеобразовательная школа с. Берсуат", Акмолинская область, Аршалынский район, Берсуат, Женис (УЛИЦА), 29.

5. Срок проведения проверки 10.03.2022 - 18.03.2022

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

КГУ "Общеобразовательная школа с. Берсуат"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Не предоставлена инструкция, устанавливающая для объекта соответствующий его пожарной опасности противопожарный режим; Основание: Правила пожарной безопасности утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077 (далее – ППБ РК №1077) п. 1-3; ;	П. 1 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Установки систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в неисправном состоянии; Основание: ППБ РК № 1077 п. 1-5;;	П. 28 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

3	Допускается применение напольного покрытия коридора из горючего материала (линолеум); Основание: ППБ РК № 1077 п. 2-44 п.п. 4; ;	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Допускается соединение концов электропроводов силовой и осветительной сети посредством скруток. Не исполняется соединение, оконцеваний и ответвлений жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов; Основание: ППБ РК №1077 п. 4; ;	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Допускается эксплуатация теплогенерирующих аппаратов, их размещение в непригодных для этих целей помещениях (котел отопления находится в здании школы); Основание: ППБ РК №1077 п. 17 п.п. 10; ;	П. 85 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	Допускается хранение топлива теплогенерирующего аппарата вне специально выделенных площадках; Основание: ППБ РК №1077 п. 17-9;;	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	На объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики отсутствует техническая документация (рабочий проект, акт приемки, технические паспорта, ведомость смонтированного оборудования); Основание: ППБ РК № 1077 п. 2-14; ;	П. 130 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Приложение на «___» листах

«___» _____ 20__ г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.